

Trinkwasserqualität

Die Untersuchungsergebnisse des Kantonalen Laboratoriums für das Jahr **2022** haben ergeben, dass das Trinkwasser der Gemeinde Vechigen den gesetzlichen Anforderungen entspricht:

Probenahmestelle	Bakteriologische Qualität	Gesamthärte in franz. Härtegraden (°f)	Nitratgehalt in mg/l	Herkunft des Wassers
Wasserversorgung Vechigen				
Untere Druckzone (Oberstufenschulhaus,Boll)	einwandfrei	20,2 Härtebereich: „mittelhart“	4,7	Grundwasser (Chlorierung)
Obere Druckzone (Schulhaus Lindenental)	einwandfrei	20,3 Härtebereich: „mittelhart“	4,6	Grundwasser (Chlordioxid)
Wasserversorgung Dentenberg (WV Worb)				
Reservoir Dentenberg, Kammer links	einwandfrei	21,0 Härtebereich: „mittelhart“	4,7	Grundwasser (Chlorierung)
Wasserversorgung Utzigen - Genossenschaft				
Reservoir Spirche	einwandfrei	28,9 Härtebereich: „hart“	16,7	Quellwasser (UV Behandelt)
Schulhaus Utzigen	einwandfrei	28,9 Härtebereich: „hart“	16,7	Quellwasser (UV Behandelt)
Quellwasserpumpwerk Pflegeheim Utzigen	einwandfrei	30,0 Härtebereich: „hart“	19,9	Quellwasser (UV Behandelt)
WV Littewil				
	einwandfrei	27,9 Härtebereich: Härtebereich: „hart“	5,1	Quellwasser
WV Aetzrütti				
	einwandfrei	25,0 Härtebereich: Härtebereich: „mittelhart“	25,0	Quellwasser

Weitere Auskünfte betreffend Wasserversorgung oder Wasserqualität können bei der Gemeindeverwaltung, Telefon Nr. 031 838 00 30, eingeholt werden.

Boll, 15. Februar 2023